

**MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE**  
Pianificazione annuale

EQUIPMENT	DESCRIZIONE SINTETICA	CODICE CICLO	VOCE ELENCO PREZZI	FREQUENZA	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Gruppo frigo/pompa di calore P<100kW (0251) - FUNZIONAMENTO INVERNALE/ESTIVO	ACCENSIONE	MPE.452_01		1 anno												
	VERIFICA ASSENZA FUGHE GAS	MPE.534a_01/MPE.534b_01*	M232001A	1 anno/6 mesi												
	RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA	MPE.534c		1 anno												
	SPEGNIMENTO	MPE.453_01	M232001A	1 anno												
	MANUTENZIONE	MPE.415a_01/MPE.415d_01	M232005A	1 anno												
	VERIFICA ASSENZA FUGHE GAS	MPE.534b_01*	M232005A	6 mesi												
Gruppo frigo/pompa di calore P<100kW (0251) - FUNZIONAMENTO CONTINUO	MANUTENZIONE	MPE.415b_01/MPE.415c_01/MPE.415e_01		1 anno												
	MANUTENZIONE ANNUALE	MPE.452a_01		1 anno												
	VERIFICA ASSENZA FUGHE GAS	MPE.534a_01/MPE.534b_01*	M232001A	1 anno												
	RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA	MPE.534c		1 anno												
	MANUTENZIONE	MPE.415d_01	M232005A	1 anno												
	MANUTENZIONE	MPE.415b_01	M232005A	1 anno												
Gruppo frigo/pompa di calore P>100kW (0251) - FUNZIONAMENTO INVERNALE/ESTIVO	VERIFICA ASSENZA FUGHE GAS	MPE.534b_01*	M232005A	6 mesi												
	MANUTENZIONE	MPE.415c_01	M232005A	1 anno												
	ACCENSIONE	MPE.535a_01		1 anno												
	VERIFICA ASSENZA FUGHE GAS	MPE.535b_01/MPE.535c_01*	M232001A	1 anno/6 mesi												
	RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA	MPE.535d		1 anno												
	SPEGNIMENTO	MPE.535e_01	M232001A	1 anno												
Gruppo frigo/pompa di calore P>100kW (0251) - FUNZIONAMENTO CONTINUO	MANUTENZIONE	MPE.535f_01/MPE.535i_01	M232005A	1 anno												
	VERIFICA ASSENZA FUGHE GAS	MPE.535c_01*	M232005A	6 mesi												
	MANUTENZIONE	MPE.535g_01/MPE.535h_01/MPE.535l_01		1 anno												
	MANUTENZIONE ANNUALE	MPE.452a_01		1 anno												
	VERIFICA ASSENZA FUGHE GAS	MPE.535b_01/MPE.535c_01*	M232001A	1 anno/6 mesi												
	RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA	MPE.535d		1 anno												
Caldaia murale a combustibile gassoso (1496)	MANUTENZIONE	MPE.535f_01	M232005A	1 anno												
	MANUTENZIONE	MPE.535g_01	M232005A	1 anno												
	VERIFICA ASSENZA FUGHE GAS	MPE.535c_01*	M232005A	6 mesi												
	MANUTENZIONE	MPE.535h_01	M232005A	1 anno												
	RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA	MPE.521a	M200001A	1 anno												
	MANUTENZIONE	MPE.521b	M200001A	1 anno												
Caldaia murale a combustibile liquido (1496)	MANUTENZIONE	MPE.410	M200001A	1 anno												
	RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA	MPE.521c		1 anno												
	ACCENSIONE	MPE.523a	M200001A	1 anno												
	SPEGNIMENTO	MPE.523c	M200001A	1 anno												
	RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA	MPE.523b	M200005A	1 anno												
	MANUTENZIONE	MPE.522d	M200005A	1 anno												
Caldaia a basamento a combustibile gassoso in centrale termica con P<100kW (1495)	MANUTENZIONE	MPE.522f	M200005A	1 anno												
	MANUTENZIONE	MPE.523d	M200005A	1 anno												
	ACCENSIONE	MPE.522a	M200001A	1 anno												
	SPEGNIMENTO	MPE.522c	M200001A	1 anno												
	RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA	MPE.522b	M200005A	1 anno												
	MANUTENZIONE	MPE.522d	M200005A	1 anno												
Caldaia a basamento a combustibile gassoso in centrale termica con P>100 kW (1495)	MANUTENZIONE	MPE.522f	M200005A	1 anno												
	MANUTENZIONE	MPE.523d	M200005A	1 anno												
	ACCENSIONE	MPE.401	M200001A	1 anno												
	SPEGNIMENTO	MPE.525c	M200001A	1 anno												
	RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA	MPE.525b - MPE.547a	M200005A	1 anno												
	MANUTENZIONE	MPE.524d	M200005A	1 anno												
Caldaia a basamento a combustibile liquido in centrale termica con P<100kW (1495)	MANUTENZIONE	MPE.402	M200005A	1 anno												
	MANUTENZIONE	MPE.402a	M200005A	1 anno												
	MANUTENZIONE	MPE.402c	M200005A	1 anno												
	MANUTENZIONE	MPE.402b	M200005A	1 anno												
	ACCENSIONE	MPE.524a	M200001A	1 anno												
	SPEGNIMENTO	MPE.524c - MPE.547b	M200001A	1 anno												
Caldaia a basamento a combustibile liquido in centrale termica con P>100kW (1495)	RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA	MPE.524b - MPE.547a - MPE.548a	M200005A	2 anni												
	MANUTENZIONE	MPE.524d	M200005A	1 anno												
	MANUTENZIONE	MPE.402	M200005A	1 anno												
	MANUTENZIONE	MPE.402a	M200005A	1 anno												
	MANUTENZIONE	MPE.402c	M200005A	1 anno												
	MANUTENZIONE	MPE.402b	M200005A	1 anno												
Impianto solare termico (1514)	MANUTENZIONE	MPE.542	M315001A/B/C	1 anno												
Fancoil	MANUTENZIONE	MPE.544a_01	M270001A	4 mesi												
Macchina trattamento aria (0318)	MANUTENZIONE	MPE.412	M250001A	4 mesi												
	MANUTENZIONE	MPE.546a	M250001A	1 anno												
Torrino aria esterna (0661)	MANUTENZIONE	MPE.420_01	M250001B	4 mesi												
	MANUTENZIONE	MPE.545b	M250001B	1 anno												
UCA 12 (0677)	MANUTENZIONE	MPE.422		4 mesi												
	MANUTENZIONE	MPE.513		1 anno												
	VERIFICA FUGHE GAS	MPE.428	M255010A	1 anno												
UCA 8 (0678)	RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA	MPE.515		1 anno												
	MANUTENZIONE	MPE.424	M255010B	4 mesi												
	VERIFICA FUGHE GAS	MPE.450		1 anno												
Monoblocchi (0902)	MANUTENZIONE	MPE.543	M255001B	4 mesi												
Impianti climatizzazione TowerCo	MANUTENZIONE	MPE N002	M255001B	4 mesi												
Split unità esterna (0968) FUNZIONAMENTO STAGIONALE/CONTINUO	MANUTENZIONE	MPE.416a_01/MPE.416_01		4 mesi/1 anno												
Split unità interna (0969)	MANUTENZIONE	MPE.419a_01/MPE.419_01														
Freecooling (1497)	MANUTENZIONE	MPE.530_01	M255001A	4 mesi												

\* se previsto da normativa vigente