

MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE																		
Pianificazione annuale																		
EQUIPMENT	DESCRIZIONE SINTETICA	CODICE CICLO	VOCE ELENCO PREZZI	FREQUENZA	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC		
Gruppo frigo/pompa di calore P<100kW (0251) - FUNZIONAMENTO INVERNALE/ESTIVO	ACCENSIONE	MPE.452_01	M232001A	1 anno														
	VERIFICA ASSENZA FUGHE GAS	MPE.534a_01/MPE.534b_01*		1 anno/6 mesi														
	RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA	MPE.534c		1 anno														
	SPEGNIMENTO	MPE.453_01		1 anno														
	MANUTENZIONE	MPE.415a_01/MPE.415d_01	M232005A	1 anno														
	VERIFICA ASSENZA FUGHE GAS	MPE.534b_01*	M232005A	6 mesi														
	MANUTENZIONE	MPE.415b_01/MPE.415c_01/MPE.415e_01		1 anno														
Gruppo frigo/pompa di calore P<100kW (0251) - FUNZIONAMENTO CONTINUO	MANUTENZIONE ANNUALE	MPE.452a_01	M232001A	1 anno														
	VERIFICA ASSENZA FUGHE GAS	MPE.534a_01/MPE.534b_01*		1 anno														
	RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA	MPE.534c		1 anno														
	MANUTENZIONE	MPE.415d_01	M232005A	1 anno														
	MANUTENZIONE	MPE.415b_01	M232005A	1 anno														
	VERIFICA ASSENZA FUGHE GAS	MPE.534b_01*		6 mesi														
	MANUTENZIONE	MPE.415c_01	M232005A	1 anno														
Gruppo frigo/pompa di calore P>100kW (0251) - FUNZIONAMENTO INVERNALE/ESTIVO	ACCENSIONE	MPE.535a_01	M232001A	1 anno														
	VERIFICA ASSENZA FUGHE GAS	MPE.535b_01/MPE.535c_01*		1 anno/6 mesi														
	RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA	MPE.535d		1 anno														
	SPEGNIMENTO	MPE.535e_01		1 anno														
	MANUTENZIONE	MPE.535f_01/MPE.535i_01	M232005A	1 anno														
	VERIFICA ASSENZA FUGHE GAS	MPE.535c_01*		6 mesi														
	MANUTENZIONE	MPE.535g_01/MPE.535h_01/MPE.535l_01	M232005A	1 anno														
Gruppo frigo/pompa di calore P>100kW (0251) - FUNZIONAMENTO CONTINUO	MANUTENZIONE ANNUALE	MPE.452a_01	M232001A	1 anno														
	VERIFICA ASSENZA FUGHE GAS	MPE.535b_01/MPE.535c_01*		1 anno/6 mesi														
	RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA	MPE.535d		1 anno														
	MANUTENZIONE	MPE.535f_01	M232005A	1 anno														
	MANUTENZIONE	MPE.535g_01	M232005A	1 anno														
	VERIFICA ASSENZA FUGHE GAS	MPE.535c_01*		6 mesi														
	MANUTENZIONE	MPE.535h_01	M232005A	1 anno														
Caldaia murale a combustibile gassoso (1496)	RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA	MPE.521a	M200001A	1 anno														
	MANUTENZIONE	MPE.521b		1 anno														
Caldaia murale a combustibile liquido (1496)	MANUTENZIONE	MPE.410	M200001A	1 anno														
	RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA	MPE.521c		1 anno														
Caldaia a basamento a combustibile gassoso in centrale termica con P<100kW (1495)	ACCENSIONE	MPE.523a	M200001A	1 anno														
	SPEGNIMENTO	MPE.523c	M200001A	1 anno														
	RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA	MPE.523b	M200005A	1 anno														
	MANUTENZIONE	MPE.522d		1 anno														
	MANUTENZIONE	MPE.522f	M200005A	1 anno														
	MANUTENZIONE	MPE.523d	M200005A	1 anno														
Caldaia a basamento a combustibile gassoso in centrale termica con P>100 kW (1495)	ACCENSIONE	MPE.522a	M200001A	1 anno														
	SPEGNIMENTO	MPE.522c	M200001A	1 anno														
	RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA	MPE.522b	M200005A	1 anno														
	MANUTENZIONE	MPE.522d		1 anno														
	MANUTENZIONE	MPE.522f	M200005A	1 anno														
	MANUTENZIONE	MPE.523d	M200005A	1 anno														
Caldaia a basamento a combustibile liquido in centrale termica con P<100kW (1495)	ACCENSIONE	MPE.401	M200001A	1 anno														
	SPEGNIMENTO	MPE.525c	M200001A	1 anno														
	RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA	MPE.525b - MPE.547a	M200005A	1 anno														
	MANUTENZIONE	MPE.524d		1 anno														
	MANUTENZIONE	MPE.402	M200005A	1 anno														
	MANUTENZIONE	MPE.402a	M200005A	1 anno														
	MANUTENZIONE	MPE.402c	M200005A	1 anno														
	MANUTENZIONE	MPE.402b	M200005A	1 anno														
Caldaia a basamento a combustibile liquido in centrale termica con P>100kW (1495)	ACCENSIONE	MPE.524a	M200001A	1 anno														
	SPEGNIMENTO	MPE.524c - MPE547b	M200001A	1 anno														
	RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA	MPE.524b - MPE547a - MPE.548a	M200005A	2 anni														
	MANUTENZIONE	MPE.524d		1 anno														
	MANUTENZIONE	MPE.402	M200005A	1 anno														
	MANUTENZIONE	MPE.402a	M200005A	1 anno														
	MANUTENZIONE	MPE.402c	M200005A	1 anno														
	MANUTENZIONE	MPE.402b	M200005A	1 anno														
Caldaia a basamento a combustibile GASSOSO in centrale termica con P>350kW (1495)	ACCENSIONE	MPE.522a	M200001A	1 anno														
	SPEGNIMENTO	MPE.522c	M200001A	1 anno														
	RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA	MPE.550a	M200005A	6 mesi														
	MANUTENZIONE	MPE.522d		1 anno														
	MANUTENZIONE	MPE.522f	M200005A	1 anno														
	MANUTENZIONE	MPE.523d	M200005A	1 anno														
	MANUTENZIONE	MPE.542	M315001A/B/C	1 anno														
Fancoil	MANUTENZIONE	MPE.544a_01	M270001A	4 mesi														
Macchina trattamento aria (0318)	MANUTENZIONE	MPE.412	M250001A	4 mesi														
	MANUTENZIONE	MPE.546a	M250001A	1 anno														
Torrino aria esterna (0661)	MANUTENZIONE	MPE.420_01	M250001B	4 mesi														
	MANUTENZIONE	MPE.545b	M250001B	1 anno														
UCA 12 (0677)	MANUTENZIONE	MPE.422	M255010A	4 mesi														
	MANUTENZIONE	MPE.513		1 anno														
	VERIFICA FUGHE GAS	MPE.428		1 anno														
	RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA	MPE.515		1 anno														
UCA 8 (0678)	MANUTENZIONE	MPE.424	M255010B	4 mesi														
	VERIFICA FUGHE GAS	MPE.450		1 anno														
Monoblocchi (0902)	MANUTENZIONE	MPE.543	M255001B	4 mesi														
Impianti climatizzazione TowerCo	MANUTENZIONE	MPE N002	M255001B	4 mesi														
Split unità esterna (0968) FUNZIONAMENTO STAGIONALE/CONTINUO	MANUTENZIONE	MPE.416a_01/MPE.416_01	M255001B	4 mesi/1 anno														
Split unità interna (0969)		MPE.419a_01/MPE.419_01																
Freecooling (1497)	MANUTENZIONE	MPE.530_01	M255001A	4 mesi														

* se previsto da normativa vigente