

MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE

Pianificazione annuale

EQUIPMENT	DESCRIZIONE SINTETICA	CODICE CICLO	VOCE ELENCO PREZZI	FREQUENZA	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Gruppo frigo/pompa di calore P<100kW (0251) - FUNZIONAMENTO STAGIONALE	ACCENSIONE	MPE.452	M232001A	1 anno												
	VERIFICA ASSENZA FUGHE GAS	MPE.534a/b		1 anno/6 mesi												
	RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA	MPE.534c		1 anno												
	SPEGNIMENTO	MPE.453	M232005A	1 anno												
	MANUTENZIONE	MPE.415b		1 anno												
	VERIFICA ASSENZA FUGHE GAS	MPE.534b*		6 mesi												
Gruppo frigo/pompa di calore P<100kW (0251) - FUNZIONAMENTO CONTINUO	MANUTENZIONE	MPE.415c	M232005A	1 anno												
	MANUTENZIONE ANNUALE	MPE N001a		1 anno												
	VERIFICA ASSENZA FUGHE GAS	MPE.534a/b		1 anno/6 mesi												
	RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA	MPE.534c	M232005A	1 anno												
	MANUTENZIONE	MPE.415a		1 anno												
	MANUTENZIONE	MPE.415b		1 anno												
Gruppo frigo/pompa di calore P>100kW (0251) - FUNZIONAMENTO STAGIONALE	VERIFICA ASSENZA FUGHE GAS	MPE.534b*	M232005A	6 mesi												
	MANUTENZIONE	MPE.415c		1 anno												
	ACCENSIONE	MPE.535a	M232001A	1 anno												
	VERIFICA ASSENZA FUGHE GAS	MPE.535b/c		1 anno/6 mesi												
	RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA	MPE.535d		1 anno												
	SPEGNIMENTO	MPE.535e	M232005A	1 anno												
Gruppo frigo/pompa di calore P>100kW (0251) - FUNZIONAMENTO CONTINUO	MANUTENZIONE	MPE.535f		1 anno												
	VERIFICA ASSENZA FUGHE GAS	MPE.535c*		6 mesi												
	MANUTENZIONE	MPE.535h	M232005A	1 anno												
	MANUTENZIONE ANNUALE	MPE N001b		1 anno												
	VERIFICA ASSENZA FUGHE GAS	MPE.535b/c		1 anno/6 mesi												
	RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA	MPE.535d	M232005A	1 anno												
Caldaia murale a combustibile gassoso (1496)	MANUTENZIONE	MPE.535f		1 anno												
	MANUTENZIONE	MPE.535g		1 anno												
	VERIFICA ASSENZA FUGHE GAS	MPE.535c*		6 mesi												
	MANUTENZIONE	MPE.535h	M200001A	1 anno												
	RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA	MPE.521a		1 anno												
	MANUTENZIONE	MPE.521b		1 anno												
Caldaia murale a combustibile liquido (1496)	MANUTENZIONE	MPE.410	M200001A	1 anno												
	RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA	MPE.521c		1 anno												
	ACCENSIONE	MPE.523a		1 anno												
	SPEGNIMENTO	MPE.523c	M200005A	1 anno												
	RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA	MPE.523b		1 anno												
	MANUTENZIONE	MPE.522d		1 anno												
Caldaia a basamento a combustibile gassoso in centrale termica con P<100kW (1495)	MANUTENZIONE	MPE.522f	M200005A	1 anno												
	MANUTENZIONE	MPE.523d		1 anno												
	ACCENSIONE	MPE.522a		1 anno												
	SPEGNIMENTO	MPE.522c	M200001A	1 anno												
	RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA	MPE.522b		1 anno												
	MANUTENZIONE	MPE.522d		1 anno												
Caldaia a basamento a combustibile gassoso in centrale termica con P>100 kW (1495)	MANUTENZIONE	MPE.522f	M200005A	1 anno												
	MANUTENZIONE	MPE.523d		1 anno												
	ACCENSIONE	MPE.524a		1 anno												
	SPEGNIMENTO	MPE.524c - MPE547b	M200001A	1 anno												
	RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA	MPE.524b - MPE547a - MPE.548a		2 anni												
	MANUTENZIONE	MPE.524d		1 anno												
Caldaia a basamento a combustibile liquido in centrale termica con P<100kW (1495)	MANUTENZIONE	MPE.402	M200005A	1 anno												
	MANUTENZIONE	MPE.402a		1 anno												
	MANUTENZIONE	MPE.402c		1 anno												
	MANUTENZIONE	MPE.402b	M200005A	1 anno												
	ACCENSIONE	MPE.524a		1 anno												
	SPEGNIMENTO	MPE.524c - MPE547b		1 anno												
Caldaia a basamento a combustibile liquido in centrale termica con P>100kW (1495)	RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA	MPE.524b - MPE547a - MPE.548a	M200005A	2 anni												
	MANUTENZIONE	MPE.524d		1 anno												
	MANUTENZIONE	MPE.402		1 anno												
	MANUTENZIONE	MPE.402a	M200005A	1 anno												
	MANUTENZIONE	MPE.402c		1 anno												
	MANUTENZIONE	MPE.402b		1 anno												
Impianto solare termico (1514)	MANUTENZIONE	MPE.542	M315001A/B/C	1 anno												
Fancoil	MANUTENZIONE	MPE.544a		4 mesi												
Macchina trattamento aria (0318)	MANUTENZIONE	MPE.412	M250001A	4 mesi												
	MANUTENZIONE	MPE.546a	M250001A	1 anno												
Torrino aria esterna (0661)	MANUTENZIONE	MPE.420	M250001B	4 mesi												
	MANUTENZIONE	MPE.545b	M250001B	1 anno												
UCA 12 (0677)	MANUTENZIONE	MPE.422	M255010A	4 mesi												
	MANUTENZIONE	MPE.513		1 anno												
	VERIFICA FUGHE GAS	MPE.428		1 anno												
	RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA	MPE.515		1 anno												
UCA 8 (0678)	MANUTENZIONE	MPE.424	M255010B	4 mesi												
	VERIFICA FUGHE GAS	MPE.450		1 anno												
Monoblocchi (0902)	MANUTENZIONE	MPE.543	M255001B	4 mesi												
Impianti climatizzazione TowerCo	MANUTENZIONE	MPE N002	M255001B	4 mesi												
Split unità esterna (0968)	MANUTENZIONE	MPE.416	M255001B	4 mesi												
Split unità interna (0969)		MPE.419														
Freecooling (1497)	MANUTENZIONE	MPE.530	M255001A	4 mesi												

* se previsto da normativa vigente