

ALLEGATO 1 - CONSISTENZA IMPIANTI

DIREZIONE DI TRONCO	DT3
TIPO IMPIANTO	
Caldaia murale combustibile gassoso	25
Caldaia murale combustibile liquido	0
Caldaia a basamento combustibile gassoso in centrale termica con P<100kW non ubicata in Lombardia	17
Caldaia a basamento combustibile gassoso in centrale termica con P>100kW non ubicata in Lombardia	9
Caldaia a basamento combustibile gassoso in centrale termica con P>5kW e P<35kW ubicata in Lombardia	0
in centrale termica con P>35kW e P<350kW ubicata in Lombardia	0

Caldaia a basamento combustibile gassoso in centrale termica con P>350kW ubicata in Lombardia	0
combustibile liquido in centrale termica con P>100kW non ubicata in Lombardia	0
in centrale termica con P<100kW non ubicata in Lombardia	22
in centrale termica con P>5kW e P<116kW ubicata in Lombardia	0
in centrale termica con P>116kW ubicata in Lombardia	0
Macchina Trattamento Aria	70
Macchina Trattamento Aria (in quota)	42
Gruppo frigo-pompa di calore P<100kW funzionamento continuo tonnellate CO2 eq.<50	33
Gruppo frigo-pompa di calore P<100kW funzionamento continuo tonnellate CO2 eq.>50	0
Gruppo frigo-pompa di calore P<100kW funzionamento estivo tonnellate CO2 eq.<50	55
Gruppo frigo-pompa di calore P<100kW funzionamento estivo tonnellate CO2 eq.>50	0
Gruppo frigo-pompa di calore P<100kW funzionamento invernale tonnellate CO2 eq.<50	8

Gruppo frigo-pompa di calore P<100kW funzionamento invernale tonnellate CO2 eq.>50	0
Gruppo frigo-pompa di calore P>100kW funzionamento continuo tonnellate CO2 eq.<50	0
Gruppo frigo-pompa di calore P>100kW funzionamento continuo tonnellate CO2 eq.>50	1
Gruppo frigo-pompa di calore P>100kW funzionamento estivo tonnellate CO2 eq.<50	2
Gruppo frigo-pompa di calore P>100kW funzionamento estivo tonnellate CO2 eq.>50	0
Gruppo frigo-pompa di calore P>100kW funzionamento invernale tonnellate CO2 eq.<50	0
Gruppo frigo-pompa di calore P>100kW funzionamento invernale tonnellate CO2 eq.>50	0
fan coil funzionamento continuo	736
fan coil funzionamento stagionale (posti neve)	37
Solare termico	2
Split unità interna funzionamento continuo	165
Split unità interna funzionamento stagionale	0
Split unità esterna funzionamento continuo	156
Split unità esterna funzionamento stagionale	0

UCA8/rooftop	0
UCA8/rooftop (IN QUOTA)	6
UCA12	0
UCA12 (IN QUOTA)	16
TORRINO ARIA ESTERNA	27
MONOBLOCCHI	66
FREECOOLING	46